

Dłutów, dnia 11.07.2022 r.

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów
tel.: 44 634 05 21, 44 634 02 18
e-mail: dlutow@dlutow.pl
<http://bip.dlutow.pl/>
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Znak postępowania: IZP.271.7.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach”.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami na pytania zadane w dniu 29.06.2022 r.:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany objętości zbiornika retencyjnego z 200 m³ na 150 m³ wraz z podstawowymi jego parametrami takimi jak wysokość i średnica?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany objętości zbiornika retencyjnego z 200 m³ na 150 m³.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający, z uwagi na brak możliwości zrealizowania zamówienia w zakresie zbiornika retencyjnego (czas realizacji), dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji określonego w projekcie umowy na 150 dni od momentu podpisania umowy na okres jednego roku od podpisania umowy?

Odpowiedź:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający rozważy możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający, z uwagi na konieczność uzupełnienia aktywnego złoża filtracyjnego, może podać rodzaj obecnie pracującego złoża oraz szacunkową ilość złoża do uzupełnienia w celu zapewnienia prawidłowej pracy filtrów?

Odpowiedź:

Obecna zasypka filtrów to zasypka żwirowa. Średnica filtrów 1,2 m. Wysokość zasypki ok. 0,8-1,1 m. Objętość zasypki w jednym filtrze ok. 1,24 m³. Złoże aktywne w jednym odżelaziaczu 20%, tj. 0,25 m³.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający, z uwagi na zakres prac i minimalny czas realizacji- 1 rok dopuszcza możliwość etapowania prac i rozliczania z wykonawcą na podstawie trzech odbiorów faktur częściowych?

Odpowiedź:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający rozważy możliwość etapowania prac i rozliczenia na podstawie odbiorów częściowych.

WÓJT GMINY DŁUTÓW

MOK
mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk