

Dłutów, dnia 09.01.2023 r.

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów
tel.: 44 634 05 21
e-mail: dlutow@dlutow.pl
<http://bip.dlutow.pl/>
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Znak postępowania: IZP.271.18.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach”.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami na pytania zadane w dniu 09.01.2023 r. w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:

Czy przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ślądkowicach uwzględni dezynfekcję wody?

Odpowiedź:

Tak. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ślądkowicach uwzględni dezynfekcję wody.

Pytanie 2:

Co jest źródłem wody, studnia głębinowa, wodociąg czyli?

Odpowiedź:

Studnia głębinowa.

Pytanie 3:

Czy mogę prosić:

- o wyniki badań na mikrobiologii oraz parametry fizyko-chemiczne?
- parametry techniczne o zużyciu wody w godzinach szczytowych oraz średnio na dobę?
- o wytyczne?

Odpowiedź:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będąca załącznikiem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W załączeniu wyniki badań oraz decyzja – pozwolenie wodnoprawne.

WÓJT GMINY DŁUTÓW

mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk