

Dłutów, dnia 25.11.2021 r.

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów
tel.: 44 634 05 21, 44 634 02 18
e-mail: dlutow@dlutow.pl
<http://bip.dlutow.pl/>
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Znak postępowania: IZP.271.10.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” oraz „Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi na pytania zadane w dniu 25.11.2021 r.:

Pytanie 1:

W specyfikacji warunków zamówienia w przedmiocie zamówienia w punkcie 2, podpunkt 25 występuje zapis odnośnie wykonania robót na „przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo-gospodarcze oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem do gromadzenia wody opadowej”. Prosimy o informację czy zapis ten jest podtrzymany, ze względu na brak informacji w STWiOR, projekcie czy w przedmiarach. Jeżeli należy uwzględnić cenę wykonania w/w zadania prosimy o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych w celu rzetelnego przedstawienia oferty oraz o przesłanie odpowiednich dokumentów pozwalających ocenić koszty.

Odpowiedź:

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo-gospodarcze oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem do gromadzenia wody opadowej. Ścieki sanitarne z budynku użyteczności publicznej oraz wody opadowe z dachu należy odprowadzić do szczelnego zbiornika na ścieki o poj. 8000 l oraz do szczelnego zbiornika na wody opadowe o poj. 8000 l wyposażonego w zestaw z pompą do wody zanieczyszczonej.

Pytanie 2:

W związku z odpowiedzią na pytanie z dnia 24.11.2021 r. dotyczącego przyłącza gazowego prosimy o określenie lokalizacji ogrodzenia działki. Czy Wykonawca ma przyjąć przyłączy od ogrodzenia znajdującego się przy ul. Pabianickiej? Prosimy także o określenie średnicy w/w przyłącza.

Odpowiedź:

Szafka gazowa zlokalizowane jest w ogrodzeniu działki przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej. Przyłączy gazu zostało wykonane o śr/c Ø25.

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk