

Dłutów, dnia 29 01 2020 roku

Techniczne warunki przyłączenia

Na podstawie wniosku złożonego dnia 27 01 2020 roku w Zakładzie Usług Komunalnych w Dłutowie przez GMINA DŁUTÓW 95-081 Dłutów ul. Pabianicka 25

Zakład Usług Komunalnych określa warunki w miejscowości Dłutów.

Nieruchomość działka nr 178 w obrębie geodezyjnym Dłutów.

Sieć wodociągowa PVC Ø 160

Przewody przyłączeniowe PEHD Ø 40 wąż

Przebudować istniejące przyłącze (w sąsiedztwie przyłącza kanalizacyjnego Ø 160) przez zastosowanie zasuw Ø 32 na działce nr 178 , zlikwidowanie studni betonowej i w jej miejsce wstawić studzienkę wodomierzową z PE.

Zastosować klucz z obudową i skrzynką do zasuw typ ciężki

Przyłącze zakończyć zaworem głównym grzybkowym umieszczonym w studni wodomierzowej szczelnej z PE, z atestem umożliwiającą swobodny dostęp do zestawu wodomierzowego, zabezpieczonej przed mrozem .

Zestaw wodomierzowy: zawór Ø 20 grzybkowy, wodomierz JS 1,5 POWOGAZ G-1, zawór za wodomierzem Ø 20.

Umieszczony w pozycji poziomej zgodnie z normą PN-91/M549

Następnie zastosować: **zawór antyskażeniowy poziomy**

Wymagania dotyczące:

1. Miejsca zainstalowania zestawu wodomierzowego.

Pomieszczenia suche, o min. 4°C, zabezpieczone przed mrozem. Musi być zapewniony łatwy dostęp do odczytu wskazań.

2. Jakość odprowadzanych ścieków.

Określone w załączniku nr 1 do umowy. Termin ważności warunków przyłączenia określa się na 2 lata licząc od daty wystawienia warunków.

Inne wymagania:

Przed oddaniem do użytku rurociąg (woda) przepłukać i zdezynfekować.

O zamierzonym terminie robót należy zawiadomić Zakład Usług Komunalnych co najmniej 7 dni przed pracami. Wraz z powiadomieniem należy przedstawić decyzję wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu robót budowlanych. Na czas prowadzenia robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu w/w prac obiekt należy zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Jeden egzemplarz mapy z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych

należy przekazać dla Zakładu Usług Komunalnych w celu spisania umowy na dostarczanie wody. Inwestor po spełnieniu w/w warunków technicznych i przedstawieniu dokumentów wystąpi z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody.

Dodatkowe zalecenia:

1. Uzgodniony projekt dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych;
2. Teren po pracach przywrócić do stanu pierwotnego;
3. Skrzynki zasuw obetonować;
4. Klucze, zasuw i nawiertki na stałe połączyć z trzpieniami i wyprowadzić je do poziomu terenu;
5. **Wejście w pas drogowy uzgodnić z zarządcą drogi.**
6. Przy nawiercie musi być obecny pracownik ZUK!;
7. Przyłącze oznaczyć taśmą lokalizacyjną i tabliczką informacyjną typ: „D”;
8. **Przejęcie pod droga wykonać w rurze osłonowej;**
9. Prace przy wykonywaniu przyłącza prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką w wiedzą budowlaną;
10. Po wykonaniu przyłącza dokonać dezynfekcji i po próbach wodę zakręcić – do podpisania umowy na dostarczanie wody;

Opracował:

[Podpis].....

Zakład Usług Komunalnych
KIEROWNIK

[Podpis]
Dariusz Wierucki