

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany	Linia napowietrzna nN Linia kablowa nN Przyłącze napowietrzne nN Dłutów dz. Nr 170/2; 177/ 1; 178; 193
Inwestor	Urząd Gminy Dłutów
Projektant	Andrzej Goszczyński

12.2019

OPIS

Zgodnie z Dz.U. nr 120 z dn. 10.07.2003 ustala się następującą Informację BIOZ

1. W zakres robót objętych informacją wchodzi:

- przebudowa odcinka linii napowietrznej nn
- montaż kabli nN
- montaż przyłączy napowietrznych

2. Wykaz istn. obiektów na działce objętej informacją

- istniejąca linia napowietrzna nn
- istniejące sieci uzbrojenia podziemnego
- istniejące budynki

3. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie to ; prace przy wykopach ,podłączanie instalacji pod napięcie, prace na wysokości

4. Przewidywane zagrożenia

Podczas robót ziemnych – wykopy prowadzić ręcznie .

Prace podłączenia do linii wykonuje osoba z uprawnieniami odpowiedniej specjalności./SEP/

Prace pod napięciem stwarzają zagrożenie życia.

Wykopy /rów/ o szer 40cm i głębokości 1m – zagrożenie wpadnięcia do wykopu.

Prace na wysokości- z podnośnika

5. Podczas prac przy linii pracownicy winni być poinstruowani ustnie o niebezpieczeństwie. Powinni posiadać aktualną grupę BHP

6. Wykopy na całej długości oznakować taśmą ostrzegawczą z tabliczkami ostrzegawczymi