



Dnia 10.09.2020 r.

OPINIA nr 751.2020

STAROSTWO POWIATOWE  
W PABIANICACH  
WYDZIAŁ  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
ul. Partyzancka 56  
19-400 Pabianice, tel. 41 208 77 11

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyz urządzeń grzewczo-kominowych w budynku przy ul. Partyzancka 56 w miejscowości Działoszyce nr 37 w Hucie Działoszyckiej

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

Urząd Gminy w Działoszycach

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana(ia):

Marlene Wiązek

w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylacja kotłowni, piwnicy + piec CO gaz  
z zamkniętą komorą spalania. Połączenie  
zgodnie z rysunkiem na odwrocie.

Inne uwagi:

Zamówić przewód wentylacyjny w terenie na 1 piętro.  
W piwnicy odsunąć piec węglowy, aby nie zasłaniał  
drzwi okienkowe znajdujące się w drugim przewodzie zamurzone.

Opinię sporządzono w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Spraw Wew. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 536 z 11.05.2006 r.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla opiniobiorcy i opiniodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 10.09.2020 r.

Podpis [podpis]

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA  
(uprawniony mistrz kominarski)  
KIEROWNIK  
mistrz kominarski  
Marlene Wiązek  
Nr upr. 5125  
Pieczeń i podpis

37  
Fabryczne

Wkót-01  
CO Gaz-01

Legenda:

▣ wentylacyjny przewód

⊙ przewód spalinyowy

Wkót- wentylacja kotłowni

CO Gaz- kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania

Drożność przewodów:

01 - piwnica

KIEROWNIK ZAKŁADU  
mistrz kominiarski  
Marian Włazek  
Nr upr. 5126