

Errata do projektu budowlano-wykonawczym opisu branży sanitarna dla inwestycji:
Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej.

Na podstawie postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 sierpnia 2021 r., WZ. 5595.93.6.2021: wprowadza się rozwiązania zamienne:

„Opis do projektu branży sanitarnej”

1) w rozdziale 8. Instalacja przeciwpożarowa:

- tiret 2: skreśla się w całości treść;

2) w rozdziale 9 Uwagi dodatkowe:

-- w trzecim wierszu po słowach „odporności ogniowej” skreśla się słowa „co najmniej EI60 lub”

- skreśla się w całości ostatnie zdanie rozdziału.

Ponadto, w projekcie należy uwzględnić pozostałe wskazania postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej:

- 1) wykonanie w budynku systemu sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita wraz z podłączeniem do monitoringu pożarowego Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach,
- 2) wyposażeniu każdej kondygnacji budynku w agregat proszkowy 25 kg do gaszenia pożarów grupy ABC,
- 3) prowadzeniu próbnych ewakuacji w ośrodku co najmniej raz na kwartał,
- 4) wykonaniu w drzwiach pomiędzy salą kominkową nr 1.1 a holem 1.12 oraz drzwi do wiatrołapu oraz na zewnątrz budynku napędów przeznaczonych do otwierania drzwi w celu poprawy ewakuacji osób niesamodzielných,
- 5) wykonaniu ruchomej barierki informującej o zakazie wejścia na piętro osób do tego nieupoważnionych.

LECH BRASZCZYŃSKI
inż. budownictwa budowlanego
upr. bud. BP-RN-V/16/TO/83
36-200 Oleśno, ul. Dworcowa 33/5
tel. (056) 686 28 20